

特別高圧系巡視項目（気中）

全般	発錆の状態		計器類	電圧系指示	
	異音異臭			電流計指示	
	碍子類の汚損			デマンド	
	接地線の接続状態				
	端子類過熱				
	フェンス等区画はよいか				
	受電部に対する構造物の離隔		盤裏確認	動作表示	
	雑草 木				
	立入禁止等の標識				
	施錠はされているか				
C B （遮断器）	開閉状態				
	動作回数計				
	ガス圧力は規定値以内か		Tr	現在温度	
	蓄勢状態はよいか			デマンド	
	B g の状態			油面	
	端子の過熱はないか			潤油	
	BOX内雨水侵入はないか			過熱	
	ヒーターはよいか			シリカゲルの状態は良いか	
	SW類はよいか			窒素封入圧力は良いか	
				接地線の接続状態	
L S （断路器）	入り切状態はよいか		母線確認		
	碍子類の状態はよいか				
	端子の過熱はないか				
	BOX内雨水侵入はないか		コンデンサーの確認		
	ヒーターはよいか				
	SW類はよいか				
L A			コンプレッサー		