

特別高圧系巡視項目（GIS）

全般	発錆の状態		T r	現在温度	
	異音異臭			デマンド	
	碍子類の汚損			油面	
	接地線の接続状態			漏油	
	端子類過熱			過熱	
	フェンス等区画はよいか			シカゲルの状態はよいか	
	受電部に対する構造物の離隔			窒素封入圧力はよいか	
	雑草 木			接地線の接続状態	
	立入禁止等の標識				
	施錠はされているか				
GIS	ガス圧力は規定値以内か		計器類	電圧系指示	
	スパーサー等にクラックはないか			電流計指示	
	外観は良いか			デマンド	
	水はけはよいか				
	接地線の取付はよいか				
GIS 監視 箱	ブッシングの状態				
	異音異臭はないか				
	ケーブル引出口に開口はないか				
	雨水侵入・結露はないか				
	配線等焼けた痕跡はないか				
	各SWの状態はよいか				
	ヒーターはよいか				
	警報の表示はないか				
	小動物の侵入はないか				
検圧ランプ表示					
CB	開閉状態				
	動作回数計				
	ガス圧力は規定値以内か				
	蓄勢状態はよいか				
	接地バー取付状態				
LS	開閉状態		特高 監視 盤	各SW類の状態はよいか	
	動作回数計			機器開閉ランプはよいか	
				30F表示はよいか	
LA	接地線接続状態はよいか				
	動作回数計				