

停電4.5時間。限られた時間の中で6000V 高圧機器更新

名古屋埠頭：中部圏の食の流通を支える冷凍冷蔵物流センターにて



旧VCB撤去後盤加工
(切粉飛散防止の養生実施)

VCB・OCR・CT切替SWの取替
4名体制で据付から結線までを完了
時間内に復電させました。

施工手順の続きはブログで [🔗](#)

※クリックすると外部サイトへ移動します

操業停止を防ぐ！500kg超の「大型トランス」更新工事

新たに開けた穴位置へ「ミリ単位」でピタリと合わせる据付



仮設ステージを敷設し慎重に搬入路を通過

古い配線を活かす結線作業も
既存設備への負担を最小限に抑え
確実な安全稼働を実現しました。

施工手順の続きはブログで [🔗](#)

※クリックすると外部サイトへ移動します

東春電気工業株式会社

〒487-0004 春日井市玉野町557-3

TEL 0568-51-3311

売上損失ゼロで設備の信頼性を回復 夜間・3日間の大規模メンテナンス

商業施設3階 高圧トランス絶縁油総油量 6000L交換



事前の現場確認と段取りが
短時間施工を実現



変圧器上部より絶縁油を抜油・充填
漏油防止対策を徹底

深夜1時～6時の5時間という制約の中

- 綿密な計画により交換作業を3日間で完遂
- 作業後に耐圧試験を実施 数値で安全性を確認
- お客様の営業を1秒も止めることなく完了しました

施工手順の続きはブログで [🔗](#)

※クリックすると外部サイトへ移動します

▶ 「営業を止めずに更新したい」まずは無料現場調査を！

▼ ご相談・現場調査のお申し込みはこちら ▼

東春電気工業株式会社

〒487-0004 春日井市玉野町557-3

TEL 0568-51-3311

▶ 無料現場調査を申し込む